Подставка пожарная фланцевая тип PPF

11.5

DN 100, 150; PN10





Назначение:
установка пожарного гидранта на трубопровод

Тип присоединения:
фланцевый

Ответные фланцы:
PN10 по ГОСТ 33259-2015. Фланец для установки пожарного гидранта выполнен в соответствии с чертежом 28а ГОСТ 5525-88

Основные массогабаритные характеристики

DN	L	H	h	dn	Масса, кг.
100	400	382,5	225	175	47,3
150	500	440	250	175	60,6